kg. 0,35

D10/CS

kg. 0,33

Tipo : *Type :* D10/C — do: 10 mm

Omologazione *Homologation*	PN	Coefficiente efflusso ridotto *Low flow coefficient*	Campo di taratura *Setting range*
E.D. 97/23/EC IV^ Cat.(PED)	60	0,77; >3 bar 0,86	0,3 - 60,0 bar
GOST-R	60	0,77; >3 bar 0,86	0,3 - 60,0 bar
ATEX Ex II 2 G c	60	0,77; >3 bar 0,86	0,3 - 60,0 bar
ATEX Ex II 2 D c	60	0,77; >3 bar 0,86	0,3 - 60,0 bar
ASME VIII Div.1	40	0,629	1,0 - 40,0 bar
Canadian Reg. CRN	40	0,629	1,0 - 40,0 bar

CONFIGURAZIONE - *CONFIGURATION*

Materiale *Material*	Ottone *Brass*	Mista Ottone-Acciaio inox *Mixed Brass-Stainles steel*	Acciaio inox *Stainles steel*
Modelli *Model*	Con ghiera *With ring nut*	Con ghiera *With ring nut*	Con ghiera *With ring nut*
	Senza Ghiera *Without ring nut*	Senza Ghiera *Without ring nut*	Senza Ghiera *Without ring nut*
	/ /	/ /	/ /
	/ /	/ /	/ /
	/ /	/ /	/ /
Sedi di Tenuta *Seal System*	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C E.P.D.M. -50 / + 150 °C VITON -20 / +200 °C SILICONE -60 / +200 °C PTFE -196 / +250 °C KALREZ -20 / +250 °C /	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C E.P.D.M. -50 / + 150 °C VITON -20 / +200 °C SILICONE -60 / +200 °C PTFE -196 / +250 °C KALREZ -20 / +250 °C Metal -196 / +250 °C	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C E.P.D.M. -50 / + 150 °C VITON -20 / +200 °C SILICONE -60 / +200 °C PTFE -196 / +250 °C KALREZ -20 / +275 °C Metal -196 / +450 °C
Connessione Entrata *Inlet Connection*	G.3/8" - 1/2" ISO228 R.3/8" - 1/2" EN10226 3/8" - 1/2" NPT DN15 PN16-40 1/2" 150-300 lb / /	G.3/8" - 1/2" ISO228 R.3/8" - 1/2" EN10226 3/8" - 1/2" NPT 3/4" Tri Clamp DN15 PN16-40-60 1/2" 150-300 lb /	G.3/8" - 1/2" ISO228 R.3/8" - 1/2" EN10226 3/8" - 1/2" NPT 3/4" Tri Clamp DN15 PN16-40-60 1/2" 150-300 lb /
Connessione Uscita *Outlet Connection*	G.3/4" ISO228 DN20 PN16-40-60 / / / / /	G.3/4" ISO228 1" - 1"1/2 Tri Clamp DN20 PN16-40-60 / / / /	G.3/4" ISO228 1" - 1"1/2 Tri Clamp DN20 PN16-40-60 / / / /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.

On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Note: